



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, д. 1, телефон/факс (4812) 41-75-90, E-mail: il67smolensk@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 63
ИСПЫТАНИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

1. Наименование организации, выполняющей испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 1;
2. Дата проведения: «15» июня 2017 года;
3. Заказчик: МБДОУ Дубровский детский сад;
4. Основание для проведения испытания: заявка заказчика;
5. Наименование и адрес объекта контроля: МБДОУ Дубровский детский сад по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Дубровка, ул. Парковая, д. 25;
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Пож. Услуги», лицензия № 8-2/03859 от 31.10.2011, обработано в июне 2016 года;
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: «МИГ-09»;
8. Тип защищенных конструкций: деревянные балки, стропила, обрешетка;
9. Состояние огнезащищенных конструкций: состояние деревянных конструкций – удовлетворительное;
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 400 м², условия эксплуатации удовлетворительные;
11. Условия проведения испытания: температура воздуха, 18 °С; относительная влажность воздуха, 75 %

Номер образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	стропила	положительно
2	обрешетка	положительно
3	стропила	положительно
4	обрешетка	положительно
5	балка	положительно

Вывод: Поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций (на момент проведения испытаний) качественная (ГОСТ Р 53292-2009).

Исполнитель:
Начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Смоленской области



А.Н. Фатеев